

Service Manual

circuit diagram

Amplifier **A602**

Zeck Audio
Service department
Turnhallenweg 6
D-79183 Waldkirch
Germany

Phone: +49-(0)7681-2004-18
Fax: +49-(0)7681-2004-972
email: support@zeck-audio.de
www: www.zeck-support.de


This manual has been provided for the use of authorized service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically Zeck Products, are already known and understood by the users.

- Warning:** Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all Zeck product owners that all service required should be performed by qualified service personnel.
Static discharge can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit.
- Important:** Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.
- Safety related component warning:** Components identified by mark "!" on the schematic diagrams and in the parts list are critical to safe operation. Replace these components with Zeck original parts only.
-

Dieses Service-Manual ist für den Gebrauch durch autorisiertes Service-Personal bestimmt. Es wird vorausgesetzt, daß der Benutzer über grundlegende und industrieübliche Kenntnisse im Elektronik-Service verfügt und insbesondere mit der Technik von Zeck-Produkten vertraut ist.

- Warnung:** Die Nichtbeachtung von Service- und Sicherheits-Richtlinien kann bei Arbeit an diesem Gerät zu körperlichen Schäden, Zerstörung wertvoller Bauteile und zum Ausfall des Gerätes führen. Aus diesem Grunde empfehlen wir dem Benutzer dringend, alle anfallenden Service-Arbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal zu überlassen. Eventuell vorhandene elektrostatische Aufladungen können wertvolle Bauteile zerstören. Vor der Arbeit an dem Gerät sollte der Service-Techniker sich daher durch Berühren des Schaltungs-Nullpunkts des Gerätes von jedweder elektrostatischer Aufladung befreien.
- Wichtig:** Vor Öffnung des Gerätes und während des Auswechslens von Bauteilen muß das Gerät abgeschaltet sein.
- Sicherheitsrelevante Bauteile** Für die Funktion des Gerätes kritische Bauteile sind durch das Symbol "!" im Schaltplan und in der Ersatzteilleiste markiert. Diese Bauteile dürfen nur durch original Zeck-Ersatzteile ersetzt werden.

**Anschlußbelegungen:
Pinnings:**




BF872
BF870




MPS A93
MPS A92
MPS A43
MPS A42



BC546
BC547
BC560



2SJ50 2SJ56
2SK135 2SK176
10N16 20N16
10P16 20P16



MJ15003
MJ15004

Abb. 1
fig. 1

**Abgleich:
Adjustment:**





Abb. 2
fig. 2

1. Bringen Sie das Gerät nach dem Einschalten in betriebswarmen Zustand.
After switching on, allow the unit to warm up to its operational temperature.
2. Widerstände und mA-Meter in Reihe zur Betriebsspannung schalten, laut Abb. 2
Connect resistors and milliammeter in series with power supply as shown in fig. 2
3. Trimmer R114 auf der Endstufenplatine so einstellen, daß das Messgerät 20mA Ruhestrom anzeigt.
Adjust trimpot R114 on output power PCB until milliammeter reads 20mA idle current.
4. Sollte der Ruhestrom nicht auf 20mA einzustellen sein, liegt ein Fehler auf der Endstufenplatine und/oder der Spannungsversorgung vor.
If the idle current cannot be set to 20mA, suspect output power stage and/or power supply to be defective.
5. Entfernen Sie die Widerstände und das mA-Meter und stellen Sie die ursprüngliche Verkabelung wieder her.
Remove milliammeter and resistors and reconnect wiring.




1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

2		Datum	17.1.92	Zeck Turnhallenweg 6 D-7808 Waldkirch		Service diagram	BLATT 1/4
1	1	Beorb. Cepr.		BLOCK DIAGRAM		Anderungen vorbehalten	A602
Nr.	Edition	Print Nr.	Norm	Device			



1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F




A B C D E F

2			Datum	17.1.92					
1	1	POWER SUPPLY	Bearb.		2630				
			Gepr.						
Nr.	Edition	Device	Print Nr.	Norm					
					Zeck®		Zeck Turnhallenweg 6 D-7808 Waldkirch 2		Anderungen vorbehalten
					A602		Service diagram		BLATT 2/4




A		B		C		D		E		F	
2	1	STEREO BALANCED AMP.		89050	Datum 17.1.92		Zeck Turnhallenweg 6		A602		
1	1	LIMITER/VU		2250	Bearb Gepr.		D-7808 Waldkirch 2		Service diagram		
Nr. Edition		Device		Print Nr. Norm		Änderungen vorbehalten		BLATT 4/4			



2		Datum	17.1.92
1	2	Bearb	89035
		Gep.	
		Print Nr.	
		Norm	
		Device	
		POWER BLOCK	

Zeck®
Turnhallenweg
D-7808 Waldkirch

Anderungen vorbehalten	
Service diagram	BLATT 3/5



Zeck®

Zeck
Turnhallenweg
D-7808 Waldkirch

BIMOS
Power Amp

A602

Scale:

+

Änderungen vorbehalten

BLATT 3

FOLGE 2

Datum 04.89

Bearb.

Gepr.

Ur-spr

Er-st.d.

3

4

5

6

7

8